Untersuchungsinstitut Heppeler GmbH | Marie-Curie-Straße 7 | 79539 Lörrach | T 07621/9345-0 | F 07621/9345-67 |
info@heppeler.com | www.heppeler.com | Geschäftsführer: Felix Heppeler, Diplom-Chemiker, Dr. Axel Heppeler, Diplom-Chemiker |
Bankverbindung Sparkasse Lörrach-Rheinfelden: IBAN: DE93 6835 0048 0001 0034 25, BIC: SKLODE66 |
Amtsgericht Freiburg HRB 412702 | USt Id-Nr.: DE 188300696 | Steuernummer: 11 11 087 09382 |

Untersuchungsinstitut Heppeler

Zweckverband Wasserversorgung Weilertal
Stadtverwaltung Müllheim
Dezernat 6 Fachbereich 60
Bismarckstraße 3
79379 Müllheim

Lörrach, den 22.12.2023

Unser Zeichen dilger

Zweckverband Wasserversorgung Weilertal

zu Untersuchungsbefund Nr.: 00563 / 226698
Badenweiler, HB Blauen 3 (Entnahme)79410 Badenweiler3150070101

Sehr geehrte Damen und Herren ,

vielen Dank für Ihren Auftrag. Am 20.12.2023 wurden Proben Ihrer Wasserversorgung entnommen.
Die mikrobiologische Untersuchung bestätigt eine hygienisch einwandfreie Wasserqualität.
Der Untersuchungsbefund liegt diesem Schreiben als Anlage bei.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Dipl.Chemiker Felix Heppeler
Laborleiter, Geschäftsführer

Untersuchungsinstitut Heppeler GmbH | Marie-Curie-Straße 7 | 79539 Lörrach | T 07621/9345-0 | F 07621/9345-67 |
info@heppeler.com | www.heppeler.com | Geschäftsführer: Felix Heppeler, Diplom-Chemiker, Dr. Axel Heppeler, Diplom-Chemiker |
Bankverbindung Sparkasse Lörrach-Rheinfelden: IBAN: DE93 6835 0048 0001 0034 25, BIC: SKLODE66 |
Amtsgericht Freiburg HRB 412702 | USt Id-Nr.: DE 188300696 | Steuernummer: 11 11 087 09382 |

Untersuchungsinstitut Heppeler

Zweckverband Wasserversorgung Weilertal
Stadtverwaltung Müllheim
Dezernat 6 Fachbereich 60
Bismarckstraße 3
79379 Müllheim

Lörrach, den 22.12.2023

LA FR FB320 TW
Wasserversorgung@bauhof-badenweiler.de

Untersuchungsbefund Nr.: 00563 / 226698

Zweckverband Wasserversorgung Weilertal

Probenart: Wasser trocken

Probenehmer: Herr N. Hoffmann (Institut Heppeler)

Probeneingang: 20.12.2023

Prüfzeitraum: 20.12.2023 - 22.12.2023

Entnahmedatum: 20.12.2023 08:50

Probenbezeichnung: 01 Badenweiler, HB Blauen 3 (Entnahme)
79410 Badenweiler

3150070101

Prüfverfahren	Parameter	Grenzwert	Messwert	Dimension
TrinkwV §43 (3)	Koloniezahl bei 22°C	100	0	KBE/ml
TrinkwV §43 (3)	Koloniezahl bei 36°C	100	0	KBE/ml
DIN EN ISO 9308-1: 2014-12	coliforme Keime	0	0	KBE/100ml
DIN EN ISO 9308-1: 2014-12	E.coli	0	0	KBE/100ml

Dipl. Chem. Felix Heppeler I
Laborleiter I Geschäftsführer

Der Prüfbericht bezieht sich lediglich auf den untersuchten Prüfgegenstand.
Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung des Instituts nicht in Auszügen veröffentlicht werden.
Grenzwerte gem. TrinkwV
Probennahme und Analytik erfolgten im akkreditierten Bereich (DAKKS PL-14527-01).